



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА
НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН**

Влајковићева 10

11000 Београд

Број: 404-02-486/4/2009-04

Београд, 16. децембар 2009. године

Потенцијалним понуђачима

Јавна набавка: број: О/80-2009 - Израда главног пројекта и извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (систем „кључ у руке“ за 3000 еквивалентних становника), у општини Трговиште

Дана 11. децембра 2009. године, примљен је допис потенцијалног понуђача, који је поставио следећа питања:

- 1. У тендерској документацији није дат ниједан графички приказ локације постројења, као ни било каква технолошка шема постројења из Идејног пројекта постројења.*

Одговор:

Како је тендерска документација предвиђена да се уговори "кључ у у руке", неопходан је увид у саму локацију градње, као и у комплетан идејни пројекат који се налази у просторијама СО Трговиште. Идејни пројекат није обавезујућ када је у питању технологија, али је обавезујућ када је у питању локација и простор на коме ће се градити.

- 2. У поглављу техничка спецификација, за повезивање електро водова на трафо станицу и постављање јавне расвете, конкурсна документација се позива на електро део Идејног пројекта који није приложен. Молимо да се конкурсна документација допуни електро делом Идејног пројекта.*

Одговор:

Како је тендерска документација предвиђена да се уговори "кључ у у руке", неопходан је увид у саму локацију грађе, као и у комплетан идејни пројекат који се налази у просторијама СО Трговиште. Идејни пројекат није обавезујућ када је у питању технологија, али је обавезујућ када је у питању локација и



простор на коме ће се градити. Када су у питању електро инсталације, оне ће свакако претрпети измене у односу на идејни пројекат и морају се третирати у главном пројекту који је саставни део понуде. Све што остаје исто, доставља се у форми описа и графичких прилога и техничких услова за извођење

3. *У техничкој спецификацији, наведено је да је пројектом предвиђено продужење канализационе мреже од постојећег шахта од насеља "Воденичиште", изградњом главног фекалног колектора до ППОВ са укључењем секундарних грана за насеља која низводно гравитирају колектору и изградња ППОВ.*

Молим да се специфицира потребна дужина главног колектора, очекивана дужина главног колектора, посебно на месту изградње ППОВ, као и број и дужина потребних секундарних прикључака на главни колектор.

С обзиром да је ово сигурно специфицирано у Идејном пројекту, приложити Идејни пројекат ППОВ и колектора.

Одговор:

Фекални колектор и секундарни гране насеља нису предмет наведене јавне набавке, али је потребно само извршити прикључење постројења, бај пас и укључење у излазни део колектора

4. *У техничкој спецификацији наведене су планирани објекти: улазни и излазни шахт, пречистач, командна кућица, ограда постројења и осветљење објекта.*

Нигде се не помиње до ког степена треба третирати муљ, односно шта линија муља треба да садржи. Молимо за појашњење.

Одговор:

Сви наведени објекти се морају изградити и морају бити саставни део понуде, а степен третирања муља и све техничко - технолошке карактеристике се дају понудом у складу са захтеваним излазним параметрима постројења и важећим техничким прописима.

5. *У тендерској документацији, нису приложени:*

Ситуациони план

Геомеханичке подлоге

Геодетски снимак,

као ни урбанистичко планска документација

Без ових елемената није могуће спремити подлогу по систему КЉУЧ У РУКЕ.



Одговор:

На страни 55. у обавезама инвеститора стоји и достављање "Геомеханичке подлоге". Брише се наведена позиција из обавеза инвеститора, а у оквиру израде главног пројекта предвидети и израду неопходних геомеханичких подлога.

У фајлу ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ се налазе:

1. Ситуациони план
2. Геодетски снимак
3. Урбанистичко планска документација

Начелник Одељења контроле:

Мартиновић Саша, дипл. инг. грађ.

Достављено:

- Наслову
- Свим понуђачима који су преузели Конкурсну документацију
- На објаву на сајту Министарства
- Архиви

