



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ЗА  
НАЦИОНАЛНИ  
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН**

Влајковићева 10  
11000 Београд

Број: 404-02-486/5/2009-04  
Београд, 21. децембар 2009. године

Потенцијалним понуђачима

**Јавна набавка: број: О/80-2009 - Израда главног пројекта и извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (систем „кључ у руке“ за 3000 еквивалентних становника), у општини Трговиште**

I Дана 15. децембра 2009. године, примљен је допис потенцијалног понуђача, који је поставио следећа питања:

**1. Да ли ће се код оцењивања понуда примењивати преференца домаћег понуђача или добра домаћег порекла ?**

Одговор:

Све у складу са Законом о јавним набавкама.

**2. Која је процењена вредност ове јавне набавке ?**

Одговор:

Процењена вредност је у овој фази јавне набавке пословна тајна.

**3. Да ли ће се за референцу узети у обзир и нека референца изван Републике Србије где су прописи адекватни оним у Републици Србији ? (на страни 10 Тендерске документације наведено је наиме да се референце доказују са клаузулом да је ППОВ у функцији према прописима Републике Србије).**

Одговор:

У обзир ће се узети све референце КОЈИМА СЕ ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ИЗЛАЗНИ КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ ВОДА ИДЕНТИЧАН ТРАЖЕНОМ.

**4. Које од наведених трошкова у периоду пробног рада у трајању од 6 месеци је потребно обухватити у понуди односно које ће носити Наручиоц, а које Понуђач (Извођач):**

- **потрошња електричне енергије (Наручиоц или Извођач),**

- *потрошња хемикалија за дехирдацију ако је она потребна (Наручиоц или Извођач),*
- *потрошња хемикалија за обарање фосфора (Наручиоц или Извођач,)*
- *радна снага. Да ли ће Наручиоц у време пробног рада обезбедити свог управитеља погона,*
- *коначна диспозиција сувишног блата (Наручиоц или Извођач),*
- *прва мерења/анализа узорака и хемикалије потребне за вршење интерних мерења и анализа (Наручиоц или Извођач),*
- *ситни канцеларијски материјал (Наручиоц или Извођач),*
- *амортизација објекта (Наручиоц или Извођач)*

Одговор:

Корисник постројења у периоду од 6 месеци пробног рада сноси трошкове само за струју и трошкове особља које ће се обучавати за управљање, руковање и одржавање објекта.

Све остале трошкове (хемикалије било које врсте, радна снага, мерења и анализе, ситан канцеларијски материјал, амортизација за тих 6 месеци) сноси понуђач - извођач радова

5. *Да ли је потребно или није потребно предвидети дехидрацију сувишног блата. Ако јесте, да ли је могуће решење са трачном филтер пресом?*

Одговор:

Сва решења која се тичу технологије (укључујући и третирање сувишног блата) су ствар избора понуђача, али у свему са траженим неопходним параметрима излазног квалитета отпадних вода

6. *Да ли може Понуђач добити од Наручиоца Ситуациони план у размеру 1:2500, да би на њему уцртао постројење ? Да ли може Понуђач добити Ситуациони план у облику dwg ?*

Одговор:

Већ достављене ситуације.

7. *На страни 52 (Део ИИ Техничка документација) наведен је Идејни пројекат ППОВ Трговиште и предмер потребних радова на НН воду и вањској расвети. Да ли је могуће добити копију Идејног пројекта и копију наведеног предмера ?*

Одговор:

Увид у идејни пројекат је могућ и налази се у просторијама СО Трговиште, а сам предмер је небитан због слободе избора технологије. Као такав, он је саставни део, слободно формиране понуде коју понуђач мора саставити.

8. *Да ли је потребна дезинфекција очишћене отпадне воде ?*

Одговор:

Дезинфекција очишћене отпадне воде је неопходна по важећим прописима.

II Дана 17. децембра 2009. године, примљен је допис потенцијалног понуђача, који је поставио следећа питања:

**1. Постоји ли већ идејни пројекат или је избор технологије препуштен понуђачима ?**

Одговор:

Идејни пројекат постоји и налази се у просторијама СО Трговиште, али није обавезујућ по питању технологије. Саму технологију може понуђач одабрати.

**2. Да ли је максималан проток од 60 м<sup>3</sup>/h дат за „суво“ или „влажно“ време?**

Одговор:

Максимални проток је 60 м<sup>3</sup>/сат је дат за димензионисање постројења за пречишћавање фекалне канализације, тако да је небитан податак да ли је за "суво" или "влажно" време.

Начелник Одељења контроле:

---

Мартиновић Саша, дипл. инг. грађ.