



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА
НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН**

Влајковићева 10
11000 Београд

Предмет: Појашњење конкурсне документације - Јавна набавка бр. О/78-2009 - Извођење радова на изградњи монтажног објекта за гасну котларницу (15м²) у вртићу Пчелица, са пратећом инсталационом опремом и гасним разводом и монтажног објекта за гасну котларницу (30м²) у вртићу Бамби, са пратећом инсталационом опремом и гасним разводом, у општини Пожега

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

Предмером је предвиђена једнозначна опрема за уградњу на оба објекта (Бамби и Пчелица). За комплетну опрему дат је произвођач и тип производа без алтернативе и то према следећем списку:

1. Објекат „Бамби“

- А. Кућна мерно-регулациона станица KMRST-25, производње „Elster“ 40 м³/h
- б. Детектор гаса „Gabel“
- с. Котао Eurobongas 2/11 снаге 619,5 kW
- д. Вишеслојни димњак од нерђајућег челика марке SCHIEDEL, тип ICS25 500H=8m са носачем
- е. Затворени мембрански експанциони суд ELBI ER 24

2. Објекат „Пчелица“

- А. Кућна мерно – регулациона станица KMRST -16, производње „Elster“ 25м³/h
- б. Детектор гаса „Gabel“
- с. Гасни кондензациони зидни котао „Vaillant“ VU INT 656-7H снаге 65 kW
- д. Регулациони calorMATIC VRC 630 (иначе такође производ Vaillant)
- е. Затворени мембрански експанциони суд ELBI ER 12



С обзиром на то да у тексту предмера ни уз један наведени производ није додата опција „или сличан“, наше питање гласи:

1. Значи ли ово да је искључиво дозвољено нудити наведене производе?

Одговор:

У делу Предмер и предрачун радова за све позиције у којима је наведен назив произвођача опреме треба да стоји „или опрема других произвођача истих техничких карактеристика“

2. Позиција електрорадови за оба објекта не даје никакав податак о обиму радова (са прикључењем на....?). ради ли се само о електрорадовима у контејнеру са главним орманом или је потребно извршити и прикључење контејнера на некакву електро мрежу? Ако је потребно израдити прикључак, неопходно је дефинисати место прикључења, димензију напојног кабла, његову дужину.

Одговор:

О врсти радова потребно је уверити се на лицу места.

Појашњење општих услова у вези са припремањем понуде:

1. Тачка 3.1/6.3 Атестирани апарат за заваривање, молимо да нам допуните за који поступак заваривања

Одговор:

За TIG поступак

2. Тачка 3.2./6 Списак изведених радова на изградњи котловских постројења, молимо да нам појасните да ли се то односи на уградњу или изградњу котлова?

Одговор:

Односи се на уградњу котлова.

Председник комисије

Миранда Вученовић

Доставити:

- понуђачима
- архиви

