



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
Број: 404-02-229/3/2010-04
Београд: 6. август 2010. године

**Јавна набавка број О/87-2010- Извођење радова на изградњи фекалне канализације
у селу Трнавска река, општина Прешево**

Дана 5. августа 2010. године, потенцијални понуђач поставио је следећа питања:

Питање:

За позицију бр. 1 у монтажним радовима није дата класификација PVC цеви односно ознака крутости. Која је ознака крутости?

Одговор:

Ознака крутости је S- 20.



Доставити:

- наслову
- свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију
- архиви