



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
Број: 404-02-275/3/2010-04
Београд: 7. септембар 2010. године

Јавна набавка број О/ 105-2010 Извођење радова на изградњи петље „Воћњак“ $b=7\text{м}$ (прикључак на магистрални пут М-19) и изградњи саобраћајница Западна трансверзала 1 и Северна трансверзала 1, укупне дужине $L=3958,0\text{х}7,0\text{м}$, град Шабац

Дана 6. септембра 2010. године, потенцијални понуђач поставио је следећа питања:

- У предмеру радова код позиција 18, 19. и 20. стоји „уграђивање“ асфалтних слојева- Да ли то значи да материјал, тј. асфалт обезбеђује Наручилац?
- У позицијама 21. и 22. Поред ознаке асфалта стоји „s“ или „с“, да ли је реч о асфалу са агрегатом еруптивног порекла?

Одговор:

- Позиција 18, 19. и 20. подразумева набавку, транспорт и уграђивање асфалтних слојева коју обезбеђује изабрани извођач.
- Поред ознаке асфалтног треба да стоји „S“. Техничка грешка приликом пресловљавања из латинице у ћирилицу (AB11 S).



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

В. Конта
Весна Конта, дипл. правник

Доставити:

- наслову
- свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију архиви