



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ  
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН  
Број: 404-02-173/2010-04  
Београд: 6. август 2010. године

Јавна набавка број **О/77-2010- Извођење радова на санацији моста у селу Тешици**  
(Л=157м, б=6,5м), општина Алексинац

Дана 3. августа 2010. године, потенцијални понуђач поставио је следеће питање:

**Питање:**

Да ли се у групи Б) Радови на санацији челичних површина носећих елемената- позиција 6. уместо предложеног описа може понудити класична антикорозивна заштита, у виду пескарења и бојења премазима познатих произвођача у тендером захтеваној дебљини, за коју је могуће гарантовати захтевану трајност?

**Одговор:**

Уместо предложеног описа не може се понудити класична антикорозивна заштита. Описи из предмера се слажу са техничком документацијом пројектанта и стога се не могу мењати.



**Доставити:**

- наслову
- свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију
- архиви